

Pęczniew, dnia 30.12.2021r.

**Zamawiający:**  
Gmina Pęczniew  
ul. Główna 10/12;  
99-235 Pęczniew

**Wszyscy**  
**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**ZP.271.7.2021**

**Wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew”.**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129, poz 1598, poz. 2054) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, ogłoszonego (nr ogłoszenia 2021/BZP 00325992/01), BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew, w dniu 2021-12-21 na realizację zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew”.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129, poz 1598, poz. 2054 ) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

***Czy wystąpiono o zmianę mocy przyłączeniowych w Luboli, Pęczniewie oraz Księżej Wólce?***

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, iż na dzień udzielania odpowiedzi na zadane pytanie wystąpił o zmianę mocy przyłączeniowych w Księżej Wólce.

Jednocześnie wyjaśniamy, że moc przyłączeniowa dla Luboli i Pęczniewa jest wystarczająca i nie ma potrzeby zmiany mocy przyłączeniowej.

**Wójt Gminy**

**/-/ Marcin Janiak**