

Pęczniew, 21.03.2014r.

Zp.271.3.2014

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 10.03.2014 roku na realizację zadania pn.: „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 Pzp. udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Zamieszczono zbyt małą ilość danych dotyczących systemu nawadniającego boisko, proszę o doprecyzowanie, jakiego rodzaju system należy zastosować, czy ma to być system nawadniający rozprowadzony pod nawierzchnią boiska - ze zraszaczami wynurzalnymi ?.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż system zraszaczowy przewidywany dla tego boiska ma mieć charakter ogrodowy- zraszacze przestawne. Przewidziano korzystanie z istniejącego przyłącza wody (z koniecznością przełożenia istniejącej studzienki ze względu na kolizję z boiskiem) umożliwiającego docelowo rozprowadzenie instalacji wody po obwodzie boiska ogrodowymi systemami zraszaczowymi jedynie z możliwością zamontowania w przyszłości modułu uruchamiającego czasowego. Automatyka ta nie była projektowana, ani ujęta w zadaniu. (zasilanie itp). W projekcie przewidywano ręczne uruchamianie zraszaczy, ewentualnie nawet ręczne ich ustawianie. Powinny być one tak umieszczone tak, by jednocześnie zapewniać równomierne objęcie zasięgiem nawierzchni boiska ale nie kolidować z boiskiem , ani wybiegami, gdyż nie zakładano zraszaczy wynurzalnych.

Wójt Gminy Pęczniew

/-/ Marcin Janiak