

Pęczniew, dnia 23.05.2014 r.

Zp.271.5.2014

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 13.05.2014 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 Pzp udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pospółki do wykonania warstwy odsączającej na boisku?

Informujemy, że podbudowę z kamienia łamanego stosuje się przy sztucznych nawierzchniach. Zastosowanie podbudowy kamiennej uniemożliwia rozwój korzeni traw sportowych (długość korzeni ponad 30 cm) oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych. Przy podbudowie z tłucznia grubego bez wierzchniej warstwy wyrównującej około 5 cm z mączki kamiennej nastąpi efekt przenikania warstwy urodzajnej (po deszczach) w warstwę tłucznia.

Odpowiedź:

W związku ze złożonym zapytaniem Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania pospółki do wykonania warstwy odsączającej na boisku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że parametry warstwy odsączającej boisko muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

**Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak**