

Zamawiający:
Gmina Pęczniew
ul. Główna 10/12;
99-235 Pęczniew

Wszyscy
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZP.271.1.2021

Wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew”.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, ogłoszonego **BZP, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew** w dniu 04.03.2021 roku na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew”.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 jak pamiętam są dwa przejazdy, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo ośnienia kierowców, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że projekt budowlany nie ma przyjętych obliczeń. Nie ma także potrzeby dołączania obliczeń fotometrycznych do oferty.

Pytanie 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty lub dobrych opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 Ośnienia nr
PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547,
PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. Zamawiający nie dokona zmiany SWZ określonych w Państwa piśmie.

Projekt budowlany został opracowany w 2015 roku i sporządzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych na podstawie obowiązujących przepisów i norm budowlanych. Projekt podlegał weryfikacji i pozostaje aktualny.

Pytanie 3:

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania do instalacji podróbek, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Treść pytania jest niezrozumiała. Zamawiający nie jest w stanie do niego się odnieść.

Pytanie 4:

Czy producent opraw oświetleniowych użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2
Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź na pytanie 4:

Treść pytania jest niezrozumiała. Zamawiający nie jest w stanie do niego się odnieść.

Pytanie 5:

Brak jest opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m² 1W netto, według zamienników **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED**, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED. Zgodnie z zapisami w pkt. V.5 SIWZ opisane w przedmiocie zamówienia i dokumentacji projektowej rozwiązania mają jedynie charakter pomocniczy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w zamówieniu. Oprawy LED lub sodowe winny spełniać niezbędne wytyczne EU.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Janiak