

Zp.271.2.2015

### **Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie w dniu 18.02.2015r na zadanie pn: „ **Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459E**” ( **na odcinku Rudniki-gr. Gminy Pęczniew Rzechta** )

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2013R poz. 907 z późn.zm. ) udziela następujących wyjaśnień:

**1. Pytanie:** W związku z faktem, że w dokumentacji projektowej jest mowa o 5 etapach realizacji, prosimy o określenie, czy etap 5, wchodzi w zakres realizacji oraz co obejmuje. Według dokumentacji technicznej-” Przekroje normalne” etap 5 obejmuje wykonanie wyłącznie warstwy ścieralnej. Prosimy o doprecyzowanie zakresu oraz ewentualne wskazanie pozycji przedmiarowych w których należy uwzględnić wycenę dla etapu 5.

**Odpowiedź:** Do realizacji zadania wchodzi 4 etapy.

**2. Pytanie:** Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej projektowanej drogi a jeśli tak, to prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:** Nie posiadamy dokumentacji geologicznej. Przebudowywana jest nawierzchnia drogi.

**3. Pytanie:** Prosimy o wskazanie odcinków z lokalizacją lamp oświetleniowych na których Zamawiający przewidział wymianę opraw oświetleniowych. Prosimy o doprecyzowanie typu opraw oświetleniowych.

**4. Pytanie:** Czy Zamawiający posiada warunki techniczne od gestora sieci oświetleniowej na której należy dokonać wymiany opraw.

**5. Pytanie:** Czyją własnością stają się zdemontowane oprawy oświetleniowe oraz prosimy o wskazanie miejsca ewentualnego zdania starych opraw oświetleniowych.

**Odpowiedź na pytania 3,4,5:** Lokalizacja i sprawy dotyczące wymiany opraw lamp oświetleniowych zostaną uzgodnione indywidualnie z wyłonionym w przetargu Wykonawcą.

**6. Pytanie:** Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew, usunięcie karpin oraz karczowanie zarośli. Z wizji w terenie wynika, że zachodzi konieczność wycinki drzew oraz karczowania zarośli. Prosimy o ewentualne dodanie w przedmiarach pozycji związanej z wycinką drzew i karczowaniem zarośli.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje.

**7. Pytanie:** W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome.

**Odpowiedź:** W technologii stosowanej przy oznakowaniu dróg publicznych.

**8. Pytanie:** Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:** Tak. Dokumentacja zostanie przekazana wyłonionemu w przetargu wykonawcy.

**9. Pytanie:** Czy Zamawiający jest w posiadaniu czasowej organizacji ruchu. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:** Czasową organizację ruchu wykonuje wyłonony w przetargu Wykonawca ( SIWZ pkt 3.3 )

**10. Pytanie:** Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej szczegółu konstrukcji drogi gminnej z drogą powiatową.

**Odpowiedź:** Dokumentacja jest uproszczona i takiego szczegółu nie wymaga. Włączenie zostanie uzgodnione z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

**11. Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie czy zakres robót drogi gminnej kończy się na granicy pasa drogowego drogi powiatowej czy zakres robót kończy się na krawędzi nawierzchni drogi powiatowej. Prosimy o załączenie stosownych uzgodnień z zarządcą drogi powiatowej dotyczącą włączenia drogi gminnej w drogę powiatową.

**Odpowiedź:** Zakres robót drogi gminnej kończy się na krawędzi drogi powiatowej.

**12. Pytanie:** Czy modernizacja drogi gminnej realizowana jest na terenach chronionych ze względu na środowisko. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej stosownych decyzji środowiskowych.

**Odpowiedź:** Posiadamy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Pęczniew na podstawie uzgodnień z RDOŚ w Łodzi.

**13. Pytanie:** Czy zamawiający przewiduje występowanie dodatkowego uzbrojenia sieci podziemnych które nie zostało zinwentaryzowane na mapach sytuacyjnych, a mogących stwarzać zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji.

**Odpowiedź:** Nie występuje.

**14. Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu projektowane jest wykonanie konstrukcji drogi – opis techniczny w pkt.4.1 mówi o kategorii KR1, a dalej w pkt 4.5 o kategorii KR2.

**Odpowiedź:** KR1, KR2

**15. Pytanie:** Prosimy o wskazanie na planach sytuacyjnych punktów osnowy geodezyjnej podlegających przestawieniu ewentualnie zabezpieczeniu.

**Odpowiedź:** Kozstorys ofertowy poz.4

**16. Pytanie:** Czy Zamawiający dysponuje badaniami nośności istniejącej nawierzchni.

**Odpowiedź:** Nie zachodzi potrzeba.

**17. Pytanie:** W jaki sposób Zamawiający przewidział odwodnienie zatoki autobusowej. Z dokumentacji projektowej nie wynika jednoznacznie jak należy odprowadzić wody opadowe – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej uwzględniające sposób odprowadzenia wód z zatok autobusowych.

**Odpowiedź:** Wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym.

**18. Pytanie:** Czy Zamawiający przewiduje wykonanie lub podczyszczenie rowów odwadniających skoro zaprojektowane zostały przepusty pod koroną drogi. Prosimy o dodanie w przedmiarach pozycji z zakresem wykonania odwodnienia liniowego w postaci rowów przydrożnych.

**Odpowiedź:** Wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym, poz. 2 roboty ziemne oraz poz. 3 przepusty.

**19. Pytanie:** Czy Zamawiający dysponuje pasem drogowym o odpowiedniej szerokości dla realizacji przebudowy drogi gminnej. Z wizji w terenie wynika, że istniejąca szerokość pasa drogowego do budowy jezdni wraz z ataką autobusową może okazać się zbyt wąska. Prosimy o załączenie w dokumentacji projektowej planów sytuacyjnych z naniesioną granicą pasa drogowego.

**Odpowiedź:** Tak dysponuje.

**20. Pytanie:** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o plany sytuacyjne z naniesonym uzbrojeniem terenu w postaci wodociągów, sieci teletechnicznych w celu ustalenia prawidłowej

ilości urządzeń infrastruktury podziemnej które podlegają regulacji wysokościowej. Z wizji w terenie nie wynika jednoznaczna ilość urządzeń do regulacji.

**Odpowiedź:** Nie zachodzi potrzeba.

**21. Pytanie:** Prosimy o wskazanie z pozycji kosztorysowej w której uwzględniono warstwę wg rysunku „Przekroje normalne” oznaczone cyfrą 2 jako mieszanka mineralno-asfaltowa gr 4 cm -etap 1,2,3,4. Prosimy o sołączenie stosownej specyfikacji. Czy wymieniona warstwa jest warstwą wiążącą czy wyrównawczą. Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:** wymieniona warstwa jest warstwą ścieralną KR1 KR2.

**22. Pytanie:** Czy Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy dobór rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych ( uziarnienie, rodzaj asfaltu, kategoria ruchu ) na drogi, gdzie Zamawiający nie określił tego w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:** Tak.

**23. Pytanie:** Czy na przedmiotowym Zadaniu Zamawiający przewiduje odtworzenie/budowę wjazdów do posesji. Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie zakresu rzeczowo-ilościowego oraz dodanie pozycji obejmującej budowę lub przebudowę wjazdów.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje.

**24. Pytanie:** Prosimy o wskazanie wymagań dot. gwarancji.

**Odpowiedź:** Wymagania dotyczące gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do projektu umowy.

**25. Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie ile warstw nawierzchni bitumicznej na modernizowanych odcinkach drogi gminnej należy przyjąć do wyceny. W przedmiarach jest mowa wyłącznie o warstwie ścieralnej, natomiast w dokumentacji projektowej mowa jest o dwóch warstwach bitumicznych. W przypadku dwóch warstw bitumicznych zwiększy się ilość powierzchni skropienie emulsją asfaltową. Prosimy o doprecyzowanie zakresu wykonania nawierzchni bitumicznej oraz skropienia.

**Odpowiedź:** Jedna warstwa ścieralna gr.4 cm. Skropienie dotyczy podbudowy kamiennej przed ułożeniem masy asfaltowej ścieralnej.

**26. Pytanie:** Prosimy o załączenie przekroju oraz szczegółu wykonania przepustów pod koroną drogi.

**Odpowiedź:** Należy wykonać zgodnie z typowymi projektami przepustów.

**27. Pytanie:** Prosimy o poprawienie w przedmiarach powierzchni wykonania nawierzchni bitumicznych. Występują rozbieżności pomiędzy planem sytuacyjnym a ilościami podanymi w przedmiarach.

**Odpowiedź:** Proszę utrzymać wartości przyjęte w kosztorysie ofertowym.

**28. Pytanie:** Prosimy o zamieszczenie kompletu specyfikacji ( np. brak ST D 04.04.00-Podbudowa z kruszyw-wymagania ogólne do której odwołuje się specyfikacja D.04.04.01 oraz D.04.04.02 )

**Odpowiedź:** Specyfikacja jest kompletna

**29. Pytanie:** Prosimy o określenie maksymalnego okresu gwarancji dla niniejszego zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa maksymalnego okresu gwarancji.

**30. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne.

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza się fakturowania miesięcznego.

**31. Pytanie:** Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przerywanych i krawędziowych, jeżeli tak, prosimy o korektę przedmiaru. W dokumentacji

projektowej mowa jest tylko o oznakowaniu typu P-16 i P-10.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje.

**32. Pytanie:** W związku z zamieszczeniem Specyfikacji Technicznej D.03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”, w której mowa jest m.in. o ułożeniu rur kanałowych oraz przykanalikach prosimy o przekazanie ewentualnej dokumentacji projektowej na wykonanie robót wskazanych w w.w specyfikacji oraz o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:** Kanalizacji deszczowej nie przewidujemy.

**Wójt Gminy Pęczniew**  
**/-/ Marcin Janiak**