

Pęczniew, dnia 04.04.2022r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Pęczniew**  
**ul. Główna 10/12;**  
**99-235 Pęczniew**

**Wszyscy**  
**Wykonawcy biorący udział**  
**w postępowaniu**

**ZP.271.2.2022**

**Wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji”.**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, ogłoszonego (nr ogłoszenia 2022/BZP 00102496/01), BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew, w dniu 2022-03-29 na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji”.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j.) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 2:**

**1. Ad. kosztorys na dr w m. Siedlątków – 1 f- etap 6 poz. nr 12. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów siatki, oraz podanie z jakiego materiału ma być wykonana np. włókno szklane czy geosiatka polipropylenowa oraz zamieszczenie SST.**

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający informuje, iż jako siatkę wzmacniającą należy zastosować siatkę szklaną 100/100 kN/m wydłużenie <2%.

W załączeniu Zamawiający przedkłada SST w przedmiotowym zakresie.

**Wójt Gminy**

**/-/ Marcin Janiak**