

*Projekt „Przedszkole równych szans”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*

Pęczniew, dnia 16.12.2016 r.

DOTYCZY:

Zapytania ofertowego nr UG.EFS.11.1.1/4/2016 na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: „Przedszkole równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

DO WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo,

W związku z nadesłanym zapytaniem oferenta o treści: *„Czy właściwym jest odczytanie odpowiedzi dotyczącej nawierzchni, iż należy wykorytować podłoże na głębokość 35 cm i wysypać wyłącznie piaskiem o granulacji 0,2-2,0 mm na całej głębokości dołu?”*

Gmina Pęczniew wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie Gmina Pęczniew wyjaśnia, iż zgodnie z opisem technicznym do projektu i przedmiarem robót zaprojektowano pole piaskowe, tj. nawierzchnię wypełnioną różnego rodzaju kruszywami na głębokość 30 cm poniżej poziomu terenu. Dolna warstwa to kruszywo frakcji 16-32mm (grubość warstwy: 5-7 cm) – ma ona na celu drenaż podłoża. Pozostałą część wykopu należy wypełnić drobnym piaskiem, który minimalizować ma skutki ew. upadków dzieci podczas zabawy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie na całej powierzchni strefy bezpieczeństwa zastosowanie drobnego piasku granulacji 0,2-2,0 mm. Zapis w projekcie budowlanym został wprowadzony, gdyż nie wykonywano odkrywek ziemnych na etapie projektowania. Zakłada się, że ze względu na niski poziom wód gruntowych warstwa drenażowa nie będzie wymagana.

Z poważaniem

/-/ Marta Zasiadczyk
Koordynator projektu

