

Pęczniew, 07.01.2021 r.

Zamawiający:

**Gmina Pęczniew
ul. Główna 10/12;
99-235 Pęczniew**

ZP.271.13.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 30.12.2020 roku na realizację zadania pn.: „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew ”.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Bardzo proszę o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w przetargu:

1. Proszę o uszczegółowienie z jakiego gatunku stali ma zostać wykonany zbiornik retencyjny wody czystej. Samo określenie stal niskowęglowa nie wystarcza do prawidłowej wyceny, ponieważ może to być stal AISI 304 lub stal AISI 316?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyjaśnia, że zbiornik retencyjny wody czystej należy wykonać z elementów stalowych (stal niskowęglowa) tzn. stal węglowa czarna. Zbiornik retencyjny od środka winien być malowany farbą z atestem PZH stanowiącą zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika winny być dwukrotnie malowane uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym. Izolację termiczną zbiornika retencyjnego wody pitnej należy wykonać jak w projekcie.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Janiak