

Pęczniew, 23.08.2017r.

Zp.271.7.2017

## **Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

**Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE RZEKI WARTY I ZBIORNIKA JEZIORSKO- BUDOWA PORTU JACHTOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM I PRZYŁĄCZAMI W WYLAZŁOWIE”.**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 14.08.2017 roku na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”.*

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem w/w przetargu nieograniczonego, prosimy o wyjaśnienie kwestii szerokości pomostów nr 1 i 2:

W specyfikacji technicznej podana jest szerokość 2 m. Z wymagań dotyczących wyporności i ciężaru pływaków siatkobetonowych wynika, że powinny mieć wymiary w rzucie ~ 3 m x 2,4m. Również symbole, którymi oznakowane są pomosty nr 1 i 2 wskazują na to, iż mają one szerokość 2,4 m., prosimy o odpowiedź na pytanie jaka jest szerokość zaprojektowanych pomostów nr 1 i 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający wyjaśnia, że szerokość zaprojektowanych pomostów zgodnie z projektem budowlanym i uzyskaną decyzją wodnoprawną wynosi 2,0 m.**

Wójt Gminy Pęczniew

/-/ Marcin Janiak