

***Do Wykonawców zainteresowanych udziałem  
w postępowaniu***

***Dotyczy: „Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.***

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dopuszczenie dostawy oleju grzewczego Ekoterm Plus ***lub równoważnego o minimalnej wartości opałowej 43,2 MJ/kg, o minimalnej gęstości przy 15% C 0,838mg/m<sup>3</sup> i maksymalnej zawartości siarki 0,13% m/m.***

***Wicedyrektor Zespołu Szkół w Pęczniewie  
/-/ Bogumiła Witaszczyk***